

**Dalby-Rode Vandværk**  
**Kildebakkevej 12, Dalby**  
**4690 Haslev**  
**Att.: Palle Meisner**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26084131-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26084131  
**Kundenr.:** CA0003904  
**Modt. dato:** 10.09.2026  
**Valideringskode:** 63B0EA1776

## Analyserapport

**Prøvested:** Dalby-Rode Vandværk - Høsten Teglværksvej 47, tap. - 56188 - / 4385000197  
**Udtagningsadresse:** Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 10.09.2026 kl. 11:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ  
**Analyseperiode:** 10.09.2026 - 14.09.2026

|                            |                   |                |                |      |      |                                                                       |             |
|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvemærke:                |                   | Køkken kantine |                |      |      |                                                                       |             |
| Lab prøvenr:               | 835-2026-81671196 | Enhed          | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                                                | n) Urel (%) |
|                            |                   |                | Min.           | Max. |      |                                                                       |             |
| Farvetal, Pt               | 3.0               | mg Pt/l        |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                                         | A 15        |
| Turbiditet                 | 0.08              | FNU            |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                                               | A 15        |
| Mikrobiologi               |                   |                |                |      |      |                                                                       |             |
| Coliforme bakterier 37°C   | < 1               | MPN/100 ml     |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                       | B 0.25°     |
| Escherichia coli           | < 1               | MPN/100 ml     |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                       | B 0.25°     |
| Intestinale Enterokokker   | < 1               | CFU/100 ml     |                | i.m. | 1    | ISO 7899-2:2000                                                       | B 0.11°     |
| Kimtal ved 22°C            | 32                | CFU/ml         |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                                                         | B 0.15°     |
| Metaller                   |                   |                |                |      |      |                                                                       |             |
| Jern (Fe)                  | 0.012             | mg/l           |                | 0.2  | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS             | A 20        |
| Oplysninger fra prøvetager |                   |                |                |      |      |                                                                       |             |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja                |                |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |             |
| pH                         | 7.4               | pH             | 7              | 8.5  |      | DS/EN ISO 10523:2012                                                  |             |
| Prøvetagning uden flush    | Udført            |                |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006                               |             |
| Vandtemperatur             | 19.8              | °C             |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                  |             |
| Ledningsevne ved 20°C      | 710               | µS/cm          |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                           | 15          |
| Prøvens lugt               | Ingen             |                |                |      |      | * Organoleptisk                                                       |             |
| Prøvens smag               | Normal            |                |                |      |      | * Organoleptisk                                                       |             |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Dalby-Rode Vandværk , Erik Juul, Kildebakkevej 12, Dalby, 4690 Haslev  
Faxe Kommune , Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.ND: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Dalby-Rode Vandværk**  
**Kildebakkevej 12, Dalby**  
**4690 Haslev**  
**Att.: Palle Meisner**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26084131-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26084131  
**Kundenr.:** CA0003904  
**Modt. dato:** 10.09.2026  
**Valideringskode:** 63B0EA1776

## Analysereport

**Prøvested:** Dalby-Rode Vandværk - Høsten Teglværksvej 47, tap. - 56188 - / 4385000197  
**Udtagningsadresse:** Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 10.09.2026 kl. 11:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ  
**Analyseperiode:** 10.09.2026 - 14.09.2026

|              |                   |       |               |      |     |        |             |
|--------------|-------------------|-------|---------------|------|-----|--------|-------------|
| Prøvemærke:  | Køkken kantine    |       |               |      |     |        |             |
| Lab prøvenr: | 835-2026-81671196 | Enhed | Kravværdier** |      | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|              |                   |       | Min.          | Max. |     |        |             |

14.09.2026



I tvivl om ægtheden?  
 Scan QR koden  
 Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end

#: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.ND: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.